

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЈНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове

ROP-BOJ-3310-IUP-1/2021

06 Број: 351-1-11/2020

Дана: 17.02.2021.год

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске управе Бојник решавајући по захтеву за издавање употребне дозволе за изведене радове на изградњи -подземни 10 кВ кабловски вод - међуповезни - између ТС 10/0,4 кV "Сервис" и ТС 10/0,4 кV "Спортска хала", поднетог од стране Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција Д.О.О Београд, Масарикова 1, преко ELINS PROIZVODNJA I PROMET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD , законски заступник Вук Вујовић из Новог Сада, ул. Железничка 23, на основу чл.8ђ., чл.158 Закона о планирању и изградњи („ Сл.гласник РС ", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 31/19 и 37/2019-др.закон) и чл.42. и чл.43 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („ Сл.гласник РС ", бр.68/2019) доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
о употребној дозволи

ОДОБРАВА СЕ употреба објекта – изграђеног подземног 10 кВ кабловског вода - међуповезни - између ТС 10/0,4 кV "Сервис" и ТС 10/0,4 кV "Спортска хала", дужина трасе кабловског вода 92,55м а дужина кабла 108,0м, инвеститора Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција Д.О.О Београд, Масарикова 1, ПИБ 10001378, матични бр.07005466 , на кп. бр. 1770/1, 1770/5, 1770/3 и 4581/4 К.О. Бојник, категорија објекта Г, класификациони број објекта 221411.

За објекат је издато решење о одобрењу извођења радова заводни бр. 351-1-11/2020, бр.аката ROP-BOJ-16289-ISAW-1/2020 дана 06.07.2020.године од стране Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске управе Бојник.

Уз захтев за издавање употребне дозволе приложен је записник Комисије за технички преглед објекта са извештајем да је објекат подобан за употребу и да се може издати употребна дозвола. Изјава одговорног извођача за грађевинске послове, Јелена Савићевић дипл.инж.арх., са лиценцом бр.400 J960 16, извођача радова за електро радова, Никола Симић дипл.инж.ел. са лиценцом бр.450 K242 16, као и одговорни за стручни надзор, за електро радове Ненад Милошевић, дипл.инж.ел, бр. лиценце 450 K658 17 и стручни надзор за грађевинске радове Драган Станковић, дипл.инж.грађ., бр. лиценце 413 A525 06, да је изведено стање једнако пројектованом.

Гарантни рок за изведене радове утврђен је Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу Комисије, садржини предлога Комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („ Сл.гласник РС „ бр. 27/15, 29/16 и 78/2019).

О б р а з л о ж е њ е

Од стране инвеститора Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција Д.О.О Београд, Масарикова 1, преко ELINS PROIZVODNJA I PROMET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD , законски заступник Вук Вујовић из Новог Сада, ул. Железничка 23, поднет је захтев за издавање употребне дозволе за изграђени подземни 10 кВ кабловски вод - међуповезни - између ТС 10/0,4 кV "Сервис" и ТС 10/0,4 кV "Спортска хала", дужина трасе кабловског вода 92,55м а дужина кабла 108,0м, на кп. бр. 1770/1, 1770/5, 1770/3 и 4581/4 К.О. Бојник у општини Бојник, захтев је заведен код управе под бр. 351-1-11/2020, код АПР-а под бр.ROP-BOJ-3310-IUP-1/2021, захтев је поднет дана 09.02.2021 год. Уз захтев је приложена следећа документација:

- решење о одобрењу извођења радова 351-1-11/2020, бр.аката ROP-BOJ-16289-ISAW-1/2020 дана 06.07.2020.године од стране Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске управе Бојник;
- Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова да није дошло до одступања од Идејног пројекта;
- Потврда којом се потврђује да приложени атести уграђеног материјала и опреме за електромонтажне радове одговарају прописима у погледу броја атеста , као и да су добијени резултати у складу са пројектованим квалитетом;
- Извештај Комисије за технички преглед објекта са предлогом да се за предметни објекат изда употребна дозвола;
- Елаборат геодетских радова – снимање електро мреже, израђен од стране геодетски биро ГАУС, Браће Марјановић бр.19, Лесковац, одговорно лице Михајловић Сретен бр.лиценце 01031213;
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и остале таксе ;
- Овлашћење инвеститора.

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи и чл.43 Правилника поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издато решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи, за које се

накладно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговара вршилац техничког прегледа објекта и инвеститор.

По пријему захтева ово Одељење је утврдило да су испуњени формални услови за издавање употребне дозволе сходно чл.43 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („ Сл.гласник РС ”, БР.68/2019).

На основу утврђеног чињеничног стања и приложених доказа одлучено је као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема решења преко овог органа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије-Јабланички управни округ Лесковац.

Решење доставити:

- Подносиоцу захтева;
- Грађевинској инспекцији;
- Архиви

Самостални саветник
Витомира Младеновић

Руководилац одељења
Горан Живковић