

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бојник
Општинска управа
Ул. Трг слободе 2-4
16205 Бојник
Број: 404-32/19
Датум: 05.07.2019. г.
Б О Ј Н И К

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈН 404-32/19

Предмет јавне набавке је: Извођење радова на инфраструктурном опремању Агро-бизнис зоне у насељу Косанчић

Питање 1: Као потенцијалне понуђаче интересује нас следеће.

У предмеру и предрачуну израде телекомуникационе канализације на комплексу "Агро бизнис зона" у насељу Косанчић - Бојник, **позиција 6** гласи: **Набавка, испорука и полагање HDPE цеви пречника 110mm у већ ископан ров....**

У Техничком опису се каже следеће : **За главни развод телекомуникација предвиђене су флексибилне цеви 2xHDPE пречника 110mm.**

Питање гласи:

Које цеви су предвиђене за кабловску канализацију? Да ли се ради о флексибилним цревима-БУЖИР или о ПЕ коруговане цеви или PVC РТТ цеви или HDPE цеви за заштиту каблова?

Одговор: Ради се о HDPE цеви за заштиту каблова 110mm, јер се у поменутих цевима увлаче окитен црева у које се увлаче тј.удувавају оптички каблови.

Комисија за ЈН 404-32-2/19