

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бојник
Општинска управа
Ул. Трг слободе 2-4
16205 Бојник
Број: 404-78/18
Датум: 08.12.2018. г.
Б О Ј Н И К

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

JN 404-78/18

Предмет јавне набавке је: Извођење радова на делу канализационе мреже у насељеном месту Бојник, улица Ђука Динић (крак) са везом на улици Пусторечка

Питање 1: Тендерском документацијом за Јавну набавку извођење радова на делу канализационе мреже у насељеном месту Бојник, улица Ђука Динић са везом на улици Пусторечка предмером и предрачуном траже се коруговане цеви с тим што није наведено које прстенасте крутости. Молимо за појашњење.

Одговор 1: Коруговане цеви су прстенасте крутости СН 4.

Питање 2: Да ли ћете као потврду о изведеним радовима - референцу признати и спољну канализациону и водоводну мрежу?

Одговор 2: Прихватићемо као референцу спољну канализациону и водоводну мрежу јер ова набавка се односи на спољну канализациону и водоводну мрежу.

Питање 3. Да ли су коруговане цеви из позиције 3.1. Монтерских и бетонских радова ИД или ОД, и која је ободна крутост истих, СН4 или СН8

Одговор 3: Коруговане цеви из позиције 3.1. Монтерских и бетонских радова су ОД, а крутост је СН 4.

Комисија за ЈН 404-78/18