

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бојник
Општинска управа
Ул. Трг слободе 2-4
16205 Бојник
Број: 404-32/19
Датум: 12.07.2019. г.
Б О Ј Н И К

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈН 404-32/19

Предмет јавне набавке је: Извођење радова на инфраструктурном опремању Агро-бизнис зоне у насељу Косанчић

Питање 1: У обрасцу бр. 13 – Предмер и предрачун радова, за сваку саобраћајницу, код поз.13 и 14 за јединицу мере стоји m^3 , мишљења смо да би требало да стоји m^2 с обзиром да је иста количина хабајућег слоја дата у m^2 (поз. 15 и 16).

По нашем мишљењу потребно је изменити конкурсну документацију у овом делу

Одговор: Асвалтирање се обрачунава по m^2 а то показују и доказнице, у питању је грешка и цену треба дати по m^2 површине. Извршили смо измену конкурсне документације код наведених позиција у делу предмера и предрачуна.

Питање 2: У делу 2. 10 kV ПОСТРОЈЕЊЕ, позиција бр.3 - мерна ћелија - предмером је предвиђено по 1 струјни и 1 напонски мерни трафо.

За тросистемску мерну ћелију потребна су по три струјна и 3 напонска мерна трансформатора. Затим нису предвиђена постоља 10kV осигурача, као ни осигурачи. Да ли је мерна ћелија мерно спојна или само мерна (да ли се уграђује 10kV растваљач или не.)?

Одговор: 10kV тросистемска мерна ћелија подразумевано садржи по три струјна и три напонска трансформатора, постоља 10kV осигурача се подразумевају и треба предвидети типске цилиндричне осигураче од 4А (дошло је до грешке у куцању описа). Мерна ћелија је пролазна. Не уграђује се 10kV растављач у мерну ћелију. Извршили смо допуну конкурсне документације у овом делу предмера и предрачуна.

Питање 3: У делу MBTS-B АГРО БИЗНИС ЗОНА „KOSANČIĆ 1,, 10/0,4 kV/kV, 630kVA предвиђена трафо станица MBTS-tip B је недовољне ширине за смештај 4 ћелије корака 700mm (4x700mm=2800mm). Да ли је потребно понудити MBTS-tip C или предвидети уградњу ћелија корака 550mm (сем мерне ћелије)?

Одговор: Направљена је грешка у делу „KOSANČIĆ 1,, 10/0,4 kV/kV, 630kVA, потребно је понудити MBTS-C, с обзиром на наведену грешку извршили смо измену конкурсне документације у овом делу предмера и предрачуна.

Комисија за ЈН 404-32-2/19