

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бојник
Општинска управа
Ул. Трг слободе 2-4
16205 Бојник
Број: 404-32/19
Датум: 16.07.2019. г.
Б О Ј Н И К

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈН 404-32/19

Предмет јавне набавке је: Извођење радова на инфраструктурном опремању Агро-бизнис зоне у насељу Косанчић

Питање 1: У делу ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗРАДЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА КОМПЛЕКСУ „АГРО БИЗНИС ЗОНА“, У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ позиције 2 и 3 се односе на израду шахта од бетонских округлих елемената пречника \varnothing 100 cm и поклопца \varnothing 60 cm.

Прописима заједнице ЈПТТ за израду телефонске кабловске канализације (који су још увек на снази) није предвиђен овакав тип шахтова. За овакве инсталације се најчешће примењује типски бетонски шахтови тип ДО-2 са троделним поклопцем за оптерећење 125 или 250kN. У овакав шахт је могуће сместити потребан спојни кабловски прибор а троделни поклопац обезбеђује приступ комплетном шахту. Са тим у вези очекујемо појашњење?

Одговор: У условима Телеком Србија није било никаквих додатних нити нагласених услова за развод њихових каблова кроз шахте.

Наруциоц посла је имао захтев за израду кабловске канализације која ће бити намењена за сместај каблова различитог типа а све у зависности од потреба потенцијалног инвеститора.

Кабловска канализација неће бити намењена искључиво опратеру Телеком Србија и за само њихове потребе, те стога није ни пројектована у том смислу.....

Као потенцијални Понуду извођача понуду давати према захтеву из тендера, тј. предмеру и предрачуну и опису у њему.

Комисија за ЈН 404-32-2/19