



Република Србија

Општина Бојник

Општинска управа Бојник

Одељење за урбанизам, имовинско-правне,

комуналне и инспекцијске послове

ROP-VOJ-16190-LOCH-2/2017

Број: 350-1-7/17-06

Дана: 07.08.2017. године

Б о ј н и к

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске управе Бојник, поступајући по захтеву **Општине Бојник – председника општине Бојник** број 350-1-07/2017 од 07.07.2017. године, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09 – испр.64/10, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС и 50/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/15 и 96/16), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гласник РС", бр.22/15), Правилника о класификацији објеката ("Сл.гласник РС", бр.22/15), Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/2015 и 114/2015) и Просторног плана општине Бојник ("Сл.гласник града Лесковца" број 29/11) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ НИСКОНАПОНСКЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВАЗДУШНЕ МРЕЖЕ И МРЕЖЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У МЗ КАЦАБАЋ 1

Број предмета и датум подношења захтева: ROP-VOJ-16190-LOCH-2/2017
350-1-7/2017 од 07.07.2017. год.

Датум издавања услова: 07.08.2017. године

Име и презиме подносиоца захтева: Општина Бојник-председник општине, Трг Слободе бр.1-3, ЈМБГ 07179120

Подаци о пуномоћнику: Милан Здравковић, ЈМБГ 0201983740060

Приложена документација: Идејно решење бр. 26-0/2017 од априла 2017.године израђена од пројектног бироа и грађевинске радње „ДЕЛТА - ИНЖЕЊЕРИНГ„ ул. Бошко Буха бр.1, Лесковац; Изјаве-сагласности власника парцела;

Документација прибављена по службеној дужности:

Копије планова: бр.952-44/17 од 11.07.2017.год за кп.бр.3708, 3712, 4352, 3709 у КО Кацабаћ 1; Уверење од РГЗ-а из Лесковца бр.952-04-229/2016 од 11.07.2017.године; Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем издати од огранка ЕД Лесковац – Погон Лебане, бр. 198184/1 од 02.08.2017.године; Технички услови од ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" – Бојник, бр.397/1 од 17.07.2017.године; Технички услови од "Телеком Србија" – Одељење у Лесковцу, бр.7157-263777/3-2017 од 25.07.2017.године.

Адреса локације: село Кацабаћ

Број катастарске парцеле: 3708, 3709, 3711, 3712 и 4352 у КО Кацабаћ 1

Класа и категорија планираног објекта: Класификациони број **222410**, категорија **Г**

Плански основ: Просторни план општине Бојник ("Сл.гласник града Лесковца" број 29/11).

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА

Правила грађења:

Катастарске парцеле: кп.бр.3708, 3709, 3710, 3711, 3712 и 4352 (парцеле преко којих се дограђује НН мрежа) у К.О. Кацабаћ налазе се у селу Кацабаћ, уз државани пут Брестовац- Бојник-Лебане ПА 225.

Предметни кабловски вод, према Правилнику о класификацији објеката ("Сл.гласник РС", бр.22/15) спада у категорију Г, класификациони број 222410 – локални електрични водови – локални електрични надземни или подземни водови.

Правила грађења-уређења:

У овом предмету да би се стекли услови за реконструкцију и доградњу нисконапонске дистрибутивне ваздушне мреже и мреже уличног осветљења потребно је да се у свему поступи по техничким условима за пројектовање и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем издатим под бр.198184/1 дана 02.08.2017.године од надлежне ЕД Лебане. Кабловски водови 10 kVi трафо станице 10/04kV спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ решење о одобравању извођења радова (чл.145.Закона о планирању и изградњи) те се исти могу градити на основу Идејног пројекта (у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класификацији објекта) и решене имовине, уз услов обезбеђења свих потребних техничких услова усаглашености са другим објектима и мрежама. Прикључивање објекта на електроенергетску мрежу изводи се према условима надлежног електродистрибутивног предузећа и техничким прописима за ову врсту објекта те према условима за укрштање и паралелно вођење од свих управљача инсталација које се налазе при траси предметног објекта, односно по условима за пројектовање и прикључење прибављеним од имаоца јавних овлашћења и у складу са важећим правилницима за пројектовање оваквих.

Траса планиране мреже: Према графичком прилогу Идејног решења

Дужина планиране мреже: Реконструкција мреже у дужини $L=280\text{м}$ и изградња нове мреже у продужетку $L=120\text{м}$.

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ:

Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем издати од огранка ЕД Лесковац – Погон Лебане, бр. 198184/1 од 02.08.2017.године.

Технички услови од ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" – Бојник, бр.397/1 од 17.07.2017.године.

Технички услови од "Телеком Србија" – Одељење у Лесковцу, бр.7157-263777/3-2017 од 25.07.2017.године.

ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ПРИБАВИТИ ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОД НАДЛЕЖНОГ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ ОРГАНА.

Етапност градње: цео.

Обезбеђење суседних објеката:приликом извођења радова обезбедити пролазнике на простору око објекта од евентуалних незгода.

Траса кабловског вода мора се пројектно усагласити у односу на осталу околну присутну инфраструктуру и објекте.

Заштита природе и животне средине: приликом интервенције поштовати све мере заштите природе и животне средине. Планирану изградњу реализовати у складу са Законом о заштити животне средине.

Заштита и безбедност на раду: планирану изградњу реализовати у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.

Заштита од пожара: планирану изградњу реализовати у складу са Законом о заштити од пожара.

Идејно решење, урађено од Пројектни биро "Делта инжењеринг"– Лесковац, одговорно лице Зоран Павловић, одговорни пројектант Ненад Митровић дипл.ел.инж, бр.лиценце 350 В453 05, од априла 2017.године, Копије планова и уверења : бр.952-44/17 од 11.07.2017.год за кп.бр.3708, 3712, 4352, 3709 у КО Кацабаћ 1 од РГЗ-а из Бојника; Уверење од РГЗ-а из Лесковца бр.952-04-229/2016 од 11.07.2017.године; Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем издати од огранка ЕД Лесковац – Погон Лебане, бр. 198184/1 од 02.08.2017.године; Технички услови од ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" – Бојник, бр.397/1 од 17.07.2017.године; Технички услови од "Телеком Србија" – Одељење у Лесковцу, бр.7157-263777/3-2017 од 25.07.2017.године, чине саставни део ових локацијских услова.

НАПОМЕНА: Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања и тих или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима.

На издате локацијске услове, може се поднети приговор Општинском већу општине Бојник у року од 3 (три) дана од дана пријема истих. Приговор се предаје преко овог одељења.

ДОСТАВИТИ:

1. Подносиоцу захтева,
2. Архиви.

О б р а д л а:
Бранислава Миливојевић, дипл. инж. арх.

Руководилац Одељења
Горан Живковић, дипл.инж. грађ.