



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЈНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове

Број предмета: ROP-BOJ-26191-ISAW-4/2025

Заводни број: 351-1-24/2025

Датум: 24.10.2025. године

Бојник

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске управе Бојник поступајући по захтеву општине Бојник из Бојника, [REDACTED], матични број [REDACTED], ПИБ [REDACTED] поднетом преко пуномоћника Саше Додића из Драговца, општина Бојник, [REDACTED] за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи црпне станице у Бојнику, на основу чл. 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 128/20, 116/22 и 92/23), чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,, 52/21 и 62/23), чл. 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/23), чл. 4. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи („Службени гласник РС“, бр. 87/23) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 и 2/23) доноси

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев општине Бојник из Бојника, [REDACTED], за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи црпне станице у Бојнику за повећање притиска у водоводној мрежи насеља Доња и Средња Каменица на кат. парцели бр. 4576/2 у К.О. Бојник, општина Бојник. Објекат је категорије „Г“, као неоснован због неиспуњености формалних услова.

Образложење

Инвеститор општина Бојник из Бојника, ул. [REDACTED], [REDACTED], преко пуномоћника Саше Додића из Драговца, општина Бојник, село Ђаце, ул. [REDACTED], поднела је кроз систем за електронско подношење пријава овом органу захтев дана 20.10.2025. год. под бр.ROP-BOJ-26191-ISAW-4/2025, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи црпне станице у Бојнику, ближе описано у уводу овог решења.

Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова приложена је следећа документација у електронској форми:

- Идејни пројекат;
- Доказ о плаћеној накнади за ЦЕОП.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да нису испуњени формални услови предвиђени чланом 26. – 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/2023).

Недостаци који су том приликом утврђени су следећи:

- Потребно је ИДП-ом прецизирати да ли се ради о изградњи нове шахте или о реконструкцији постојеће шахте – не може врста радова да буде изградња-реконструкција, и у складу са тим извршити одговарајуће промене у свим пројектима који су део ИДП;

- Сходно Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/23) и прилозима уз исти, треба уредити ИДП:

- код главне свеске треба: **1.** код *насловне стране главне свеске* треба навести тачну врсту радова – да ли се ради о изградњи или о реконструкцији, и навести тачан бр. техничке документације; **2.** код *садржаја главне свеске* треба навести – одлуку о именовању а не о одређивању г.п. као и податке о објекту и локацији а не општи подаци о објекту; **3.** код *одлуке о именовању главног пројектанта*, навести инвеститора; **4.** уредити *изјаву главног пројектанта* у складу са прилогом 3. – 0.4. (недостаје да је пројекат у складу са издатим локацијским условима са бројем и датумом и условима ималаца јавних овлашћења, навести тачан број пројеката – не може да буде исти, треба да се наведе главни а не одговорни пројектант, навести тачан бр. техничке документације); **5.** уредити сажети технички опис у складу са прилогом 1А. – 0.8.; **6.** главна свеска нема пројектни задатак и придмер и предрачун радова у складу са чл. 25. ст. 6. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, 96/23);
- код пројекта хидротехничких инсталација треба: **1.** уредити *насловну страну* пројекта у складу са прилогом 9. – 1.1. (навести тачан бр. дела пројекта); **2.** *садржај дела пројекта* ускладити са прилогом 9. – 1.2. (навести решење о именовању одговорног пројектанта а не о одређивању); **3.** код *решења о именовању одговорног пројектанта* – треба навести исправан правни основ, навести тачан бр. дела пројекта; **4.** *изјаву одговорног пројектанта* уредити у складу са прилогом 4. – 1.4. (навести локацијске услове са бројем и датумом и условима ималаца јавних овлашћења, уредити садржину, навести бр. дела пројекта и место и датум);
- код пројекта електроенергетских инсталација треба: **1.** уредити *насловну страну* пројекта у складу са прилогом 9. – 1.1. (навести ознаку и назив дела пројекта, навести тачан бр. дела пројекта); **2.** код *решења о именовању одговорног пројектанта* – треба навести исправан правни основ, навести тачан бр. дела пројекта; **3.** *изјаву одговорног пројектанта* уредити у складу са прилогом 4. – 1.4. (навести локацијске услове са бројем и датумом и условима ималаца јавних овлашћења, уредити садржину, навести тачан бр. дела пројекта).

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у диспозитиву решења, а на основу чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, ..., 52/21 и 62/23) и чл. 27. ст. 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/23).

Сходно чл. 8ђ. ст. 7. Закона о планирању и изградњи и чл. 27. ст. 9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем подносилац захтева може у року од 30 дана од дана објављивања овог решења на интернет страници надлежног органа, поднети нови усаглашени захтев и отклонити све утврђене недостатке, без плаћања таксе и накнаде и без подношења већ поднете документације.

Сходно чл. 27. ст. 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, бр. 96/23) подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде из чл. 26. ст. 2. тач. 3) правилника.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије - Јабланички управни округ, у року од 8 дана од дана пријема истог. Жалба се таксира са 610,00 дин. републичке административне таксе и предаје се преко овог органа Централном информационом систему.

Централном информационом систему се може приступити путем сајтова Агенције за привредне регистре, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и сајта www.gradjevinskedozvole.rs

Решење доставити:

1. Подносиоцу захтева;
2. Грађевинској инспекцији;
3. Архиви.

Руководилац одељења

Горан Живковић