



Република Србија
Општина Бојник
Општинска управа Бојник
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
и инспекцијске послове
ROP-VOJ-30073-LOC-1/2019
Број: 350-1- 22/2019
Дана: 18.10.2019. године

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске управе Бојник, поступајући по захтеву **ЈКП „ЈЕДИНСТВО,, Бојник, МВ 07352964, РИВ 100371289**, пуномоћник физичко лице Ивица Аранђеловић ул. Ђуке Динић 22, Бојник, број 350-1-22/2019 од 02.10.2019. године, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09 – испр.64/10, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС и 50/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/19), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.68/19), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гласник РС", бр.22/15), Правилника о класификацији објеката ("Сл.гласник РС", бр.22/15), Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Просторног плана општине Бојник ("Сл.гласник града Лесковца" број 29/11 и 12/13) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу плочастог пропуста на Вујановачкој реци у Брестовцу, општина Бојник на кп.бр.7956, 7941, 7944 КО Брестовац у Брестовцу, Општина Бојник у складу са Просторним планом општине Бојник (Сл. Гласник града Лесковца, бр.29/2011 и 12/2013).

II Увидом у техничке услове за пројектовање и прикључење које је издао Ималац јавних овлашћења тј. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе,, Београд, Водопривредни центар „Морава,, Ниш од дана 07.10.2019.године, а све у складу са чланом 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. Гласник РС, бр.113/2015 и 96/2016), није могуће дозволити градњу у складу са поднетим захтевом.

III ПРИМЕДБЕ И ЗАБРАНЕ САДРЖАНЕ У ОБАВЕШТЕЊУ ИЗДАТОМ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СРБИЈАВОДЕ ,, БЕОГРАД, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР „МОРАВА,, НИШ

У поступку издавања услова за пројектовање плочастог пропуста на Вујановачкој реци у Брестовцу општина Бојник, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе,, Београд, Водопривредни центар „Морава,, Ниш бр. 9258/1 од дана 07.10.2019.године навела је да

захтев од 07.10.2019.године број ROP-BOJ-30073-LOC-1/2019, одбацује из следећих разлога:

Увидом у достављену документацију установили су следеће:

- Није достављена хидролошка студија којом су дефинисане меродавне рачунске велике воде већ је само хидрауличким прорачуном добијена пропусна моћ планираног плочастог пропуста.
- Не може се установити да ли је испуњен услов да отвор пропуста може да пропусти меродавну рачунску велику воду појаве једном у 50 година (Q2%) и контролну (Q1%) и да ката дође ивице конструкције у зависности од протицаја, мора да има потребно надвишење у односу на меродавну рачунску велику воду.
- У графичкој документацији на попречном профилу није уцртан ниво меродавне велике воде Q2% и контролне Q1% како би се установило да ли је надвишење дође ивице конструкције у односу на кату велике воде довољно.
- Након израде хидролошке студије у оквиру Идејног решења у поступку издавања водних услова, ЈВП „Србијаводе,, прибавља мишљење РХМЗ-а како би се верификовали подаци о протицајима из хидролошке студије коју је инвеститор приложио.

IV На основу ових Локацијских услова Инвеститор не може да поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе.

Инвеститор може накнадно поднети нови захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење са комплетном документацијом, када ће му бити додељен нови архивски број.

V Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева је доставио Идејно решење за изградњу изградњу плочастог пропуста на Вујановачкој реци у Брестовцу, општина Бојник на кп.бр.7956, 7941, 7944 КО Брестовац у Брестовцу, Општина Бојник, урађено од „ИНГКОМ,, Лесковац, ул. Војводе Мишића бб, одговорно лице Цветковић Гранчица и геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози.

У поступку издавања Локацијских услова надлежни орган Општинске управе општине Бојник по службеној дужности прибавио је и подлоге од РГЗ СКН Бојник Копије планова за кп.бр.7956, 7941, 7944 КО Брестовац, од РГЗ СКН Лесковац Извод из катастра водова, Телекома Србије, сектор Лесковац податке о телекомуникационим инсталацијама и Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе,, Београд, Водопривредни центар „Морава,, Ниш, процес прибављања услова од Електродистрибуције Лесковац је обустављен.

У складу са чланом 56 став 2 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09 – испр.64/10, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС и 50/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19), на издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Бојник електронским путем:преко овог органа - urbanizam@bojnik.org.rs у року од три дана од дана преузимања локацијских услова.

Такса за подношење приговора износи 250,00 динара и уплаћује се на жиро рачун општине Бојник бр.840-742251843-73 са позивом на број 97 23-025 .

Такса: Ослобађа се од плаћања административне таксе на основу члана 13. став 1, тачка 1. у складу са Одлуком о општинским административним таксама и накнадама ("Сл.гласник града Лесковца", бр.45/12)

Обрадио:

Урбаниста, планер
Бранислава Миливојевић

Руководилац Одељења
дипл.инж.грађ. Горан Живковић