



Република Србија
Општина Бојник
Општинска управа Бојник
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
и инспекцијске послове
ROP-BOJ-8762-LOC-1/2020
Број: 350-1-7/2020
Дана: 07.05.2020. године

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске управе Бојник, поступајући по захтеву **Општине Бојник, МВ 07179120, РИВ 100371818**, пуномоћник физичко лице Милан Здравковић ул. Влајка Костића бб, Драговац, општина Бојник, број 350-1-7/2020 од 10.04.2020. године, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09 – испр.64/10, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС и 50/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 07/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.68/19), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гласник РС", бр.22/15), Правилника о класификацији објеката ("Сл.гласник РС", бр.22/15), Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Плана генералне регулације за насељена места Бојник и Драговац ("Сл.гласник града Лесковца" број 49/16) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу саобраћајнице 1-17 и моста на Пустој реци у Бојнику, општина Бојник на кп.бр.4581/4, 1814, 3761/2, 3762/2, 3768/2, 3769/1, 3769/2, 3769/3 и 3769/4 у КО Бојник у Бојнику, Општина Бојник у складу са Планом генералне регулације за насељена места Бојник и Драговац ("Сл.гласник града Лесковца" број 49/16).

II Увидом у техничке услове за пројектовање и прикључење које је издао **Ималац јавних овлашћења тј. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе,, Београд, Водопривредни центар „Морава,, Ниш бр.3462/2 од дана 30.04.2020.године, а све у складу са чланом 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. Гласник РС, бр.113/2015 и 96/2016), није могуће дозволити градњу у складу са поднетим захтевом.**

III ПРИМЕДБЕ И ЗАБРАНЕ САДРЖАНЕ У ОБАВЕШТЕЊУ ИЗДАТОМ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СРБИЈАВОДЕ ,, БЕОГРАД, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР „МОРАВА,, НИШ

У поступку издавања услова за пројектовање саобраћајнице 1-17 и моста на Пустој реци у Бојнику, општина Бојник на Пустој реци у Бојнику општина Бојник, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе,, Београд, Водопривредни центар „Морава,, Ниш

бр. 3462/2 од дана 30.04.2020.године навела је да захтев од 21.04.2020.године број ROP-BOJ-8762-LOC-1/2020, одбацује из следећих разлога:

Увидом у достављену документацију установили су следеће:

- Надвишење доње ивице конструкције мостова, изнад нивоа успорене меродавне рачунске воде, даје се према следећим параметрима:

Меродавна рачунска велика вода $Q(m^3/s)$	Надвишење доње ивице конструкције (зазор) $Z(m)$
од 100 до 200	0,90
од 200 до 300	1,10

Надвишење се усваја за најнеповољнији случај (услови надпросечне влажности). Будући да је у приложеној документацији на основу хидролошке студије, назначен ниво воде у профилу моста за $Q_{max1\%}=105,33 m^3/s$, а треба димензионисати на основу $Q_{max1\%}=230,05 m^3/s$, не може се утврдити да ли је планирана доња ивица конструкције довољно надвишена у односу на ниво меродавне рачунске воде.

- У мишљењу РХМЗ-а број 922-1-86/220 од 27.04.2020.године наведени су недостаци у хидролошкој студији, па је потребно израдити нову хидролошку студију.

IV На основу ових Локацијских услова Инвеститор не може да поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе.

Инвеститор може накнадно поднети нови захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење са комплетном документацијом, када ће му бити додељен нови архивски број.

V Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева је доставио Идејно решење за изградњу саобраћајнице 1-17 и моста на Пустој реци у Бојнику, општина Бојник на кп.бр.4581/4, 1814, 3761/2, 3762/2, 3768/2, 3769/1, 3769/2, 3769/3 и 3769/4 у КО Бојник у Бојнику, урађено од ПР Биро за пројектовање КНЕЖЕВИНА Пожега, Доња Добриња бб, одговорно лице Мирослав Филиповић, дипл.инж.грађ.

У поступку издавања Локацијских услова надлежни орган Општинске управе општине Бојник по службеној дужности прибавио је и подлоге од РГЗ СКН Бојник Копију плана за кп.бр. 4581/4, 1814, 3761/2, 3762/2, 3768/2, 3769/1, 3769/2, 3769/3 и 3769/4 у КО Бојник у Бојнику, од РГЗ СКН Лесковац Извод из катастра водова бр:952-04-308-1512/2020 од 16.04.2020.године, Телекома Србије сектор Лесковац податке о телекомуникационим инсталацијама бр.А334-126219/4-2020 од 23.04.2020.године, ЈКП ЈЕДИНСТВО Бојник бр.381/2020 од 06.05.2020.године, ЈП за водоснабдевање Брестовац-Бојник-Лесковац бр.411/1 од 06.05.2020.године, Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе,, Београд, Водопривредни центар „Морава,, Ниш бр. 3462/2 од дана 30.04.2020.године и Електродистрибуције Лесковац бр.8О.0.0.0-D-10.02-116325-20 од 05.05.2020.године.

У складу са чланом 56 став 2 Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09 – испр.64/10, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС и 50/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 , 31/19 и 07/20), на издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Бојник електронским путем: преко овог органа - urbanizam@bojnik.org.rs у року од три дана од дана преузимања локацијских услова. Такса за подношење приговора износи 250,00 динара и уплаћује се на жиро рачун општине Бојник бр.840-742251843-73 са позивом на број 97 23-025 .

Такса: Ослобађа се од плаћања административне таксена основу члана 13. став 1, тачка 1. у складу са Одлуком о општинским административним таксама и накнадама ("Сл. гласник града Лесковца", бр.45/12)

Обрадио:

Урбаниста, планер
Бранислава Миливојевић

Руководилац Одељења
дипл.инж.грађ. Горан Живковић